

Warszawa, 21.10.2025 r.

UNIVERSE ENERGY ZIELONA Sp. z o.o.

ul. Prosta 67

00-838 Warszawa

Wójt Gminy Dorohusk

ul. Niepodległości 50

22-175 Dorohusk

Dotyczy: uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej PV Dorohusk o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

W nawiązaniu do pisma znak: ROŚ.6220.7.2024.2025 z dnia 08.10.2025 r., wzywającego do uzupełnienia i uszczegółowienia informacji zawartych w przedłożonym Raporcie o oddziaływaniu na środowisko, przedstawiamy poniższe wyjaśnienia i korekty:

Moc planowanej instalacji:

Planowana elektrownia fotowoltaiczna będzie posiadać łączną moc zainstalowaną do 100 MW.

Wskazane w raporcie odniesienia do mocy „do 6 MW” stanowią omyłki pisarskie.

Rodzaj zastosowanych transformatorów:

Na terenie inwestycji przewiduje się zastosowanie transformatorów olejowych.

Każdy transformator zostanie wyposażony w misę olejową o pojemności wystarczającej do zatrzymania całkowitej objętości oleju w przypadku awarii, co zapewni pełne zabezpieczenie przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska.

Falowniki:

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się montaż do 200 sztuk falowników, rozmieszczonych równomiernie w obrębie poszczególnych sekcji paneli fotowoltaicznych.

Magazyny energii:

W ramach projektu planuje się budowę do 12 magazynów energii elektrycznej, stanowiących integralną część infrastruktury towarzyszącej elektrowni.

Svitlana Kémblo