

LB.ZUZ.4210.62.2025

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie z dnia 02 czerwca 2025 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej otrzymało wniosek złożony przez Panią Joannę Maczewską działającą w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn.: „Budowa stacji 110/15 kV Dorohusk” na:

1. wykonanie urządzeń wodnych – sześciu połączonych skrzynek rozsączających o wymiarach 1200 x 600 x 600 mm (długość x szerokość x wysokość pojedynczej skrzynki) i wymiarach łącznie 2,4 x 1,8 x 0,64 m, zlokalizowanych na działce nr 255/1, obręb ewid. Okopy-Kolonia, gm. Dorohusk, pow. chełmski
2. usługę wodną w zakresie odprowadzania do urządzenia wodnego – projektowanych skrzynek rozsączających wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej w ilości:

$Q_{\max s} = 0,002 \text{ m}^3/\text{s}$,

$Q_{\text{śr. rok.}} = 1023 \text{ m}^3/\text{rok}$;

o najwyższych dopuszczalnych wskaźnikach zanieczyszczeń:

zawiesina ogólna – 100 mg/l

substancje ropopochodne – 15 mg/l.

o najwyższych dopuszczalnych wskaźnikach zanieczyszczeń:

BZT₅ - 25 mg O₂/l,

ChZT - 125 mg O₂/l,

zawiesina ogólna – 35 mg/l.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 maja 2025 r. (data uzupełnienia wniosku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Wniosek oraz załączone do niego dokumenty są dostępne do wglądu w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej przy ul. Sitnickiej 71 w godzinach pracy Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej.

Zawiadamiając o powyższym zwraca się uwagę, że wnioski lub uwagi w ww. sprawie można wносить w **terminie 7 dni** od daty wywieszenia obwieszczenia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej.

Podpisano elektronicznie

Jolanta Oleszczuk

p.o. Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej

umieszczenie na tablicy ogłoszeń

w terminie od do,

umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej

w terminie od do,

pieczęć i podpis:

Sprawę prowadzi:

Młodszy Specjalista Joanna Sadokierska

tel. 532 032 275

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska

tel.: +48 (83) 342 70 50 | e-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl